

CC VRD

333 SQUADRA D
Cité DILLON
97200 Fort de France
Tel : 0696 25 95 20

SERVICE DEPARTEMENTALE D'INCENDIE
ET DE SECOURS
7 rue Bouillé
BP 522
97206 Fort de France

ATTESTATION DE CONFORMITE DE POTEAU INCENDIE

Je soussigné Mr CIZO CHARLES, entrepreneur de travaux publics et gérant de l'entreprise CC VRD confirme l'installation des poteaux incendie, ils sont posée en conformité avec la norme 62200 :


- 04 poteaux incendie Sur le lotissement LA BAIE DES ANSES « ANSE D'ARLET »
- Maitre d'ouvrage S.A.R.L BAIE DES ANSES

En foi de quoi, je délivre la présente attestation a la demande du SDIS de Fort De France pour servir et valoir ce que de droit.

MESURE DE DEBIT ET DE PRESSION


DATE : 25/06/2010 HEURE : 9H30/11H

POTEAU INCENDIE : N°1	DEBIT : 120 m3/h	PRESSION : 3,2 Bars
POTEAU INCENDIE : N°2 Lot 70	DEBIT : 105 m3/h	PRESSION : 2 Bars
POTEAU INCENDIE : N°3 Lot 58	DEBIT : 120 m3/h	PRESSION : 2 Bars
POTEAU INCENDIE : N°4 Lot 10	DEBIT : 120 m3/h	PRESSION : 2 Bars

16/07/2010 

ESSAI DE PRESSION ET DE DEBIT (réalisé par CC VRD)
ENT : CCVRD Mr CIZO CHARLES

Fait à Fort de France, le 08/07/2010



ENTREPRISE C.C VRD
333 Cité Dillon - Squadra D
97200 - FORT de FRANCE
Siret 431 867 847 00015 - APE 482 V
Tél. 06 96 25 95 20